

eco-INSTITUT, Schanzenstr. 6-20, Carlswerk 1.19, D-51063 Köln

RELIUS Farbenwerke GmbH

Heimertinger Str. 10

DE 87700 Memmingen



**Laborprüfung**  
Laboratory testing

Sehr geehrte Damen und Herren,

basierend auf der Auswertung des Prüfberichts Nr. **60347-A005-AgBB-L** vom **30.10.2025**, erfüllen die Prüfergebnisse für das Produkt **RELIUS EXTRA PLUS (Artikel-Nr. 272869)**, beauftragt von **RELIUS Farbenwerke GmbH**, die folgenden Anforderungen:

**AgBB 2024 - Bewertungsschema für VOC aus Bauprodukten**

|                                                                                  |                               |                         |                         |        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-----------------------|
| Prüfmethode: DIN EN 16516:2020-10                                                |                               |                         |                         |        |                       |
| Beladungsfaktor: 1,4 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup> für Wand- und Deckenprodukte |                               |                         |                         |        |                       |
| Auftragsmenge: 235 g/m <sup>2</sup>                                              |                               |                         |                         |        |                       |
| Anforderungen 3 Tage nach Prüfkammerbeladung:                                    |                               |                         |                         |        |                       |
| TVOC                                                                             | Carc. 1A und 1B <sup>1)</sup> | ---                     | ---                     | ---    | Anforderungen erfüllt |
| ≤ 10 mg/m <sup>3</sup>                                                           | ≤ 0,01 mg/m <sup>3</sup>      | ---                     | ---                     | ---    | Ja                    |
| Anforderungen 28 Tage nach Prüfkammerbeladung:                                   |                               |                         |                         |        |                       |
| TVOC                                                                             | Carc. 1A und 1B <sup>1)</sup> | TSVOC                   | Summe VOC ohne NIK      | R-Wert | Anforderungen erfüllt |
| ≤ 1,0 mg/m <sup>3</sup>                                                          | ≤ 0,001 mg/m <sup>3</sup>     | ≤ 0,1 mg/m <sup>3</sup> | ≤ 0,1 mg/m <sup>3</sup> | ≤ 1    | Ja                    |

1) Kanzerogene, Kat. 1A und 1B nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und TRGS 905

Köln, 22.12.2025

Manuel Hiertz,  
(Projektleitung)

